

IK.271.7.2016.LS

### Strona internetowa - BIP

**Dotyczy:** „Przebudowa dróg gruntowych utwardzonych w Kobylance, Zieleniewie, Cisewie i Wielichówku oraz ulepszenie odcinka drogi gruntowej Cisewo-Wielichówko”.

### Odpowiedź na zapytanie do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie złożone pisemnie w dniu 14.09.2016 r.

#### Zapytanie/prośba:

„... zwracam się z prośbą o precyzyjne określenie technologii w jakiej mają być wykonane roboty w ramach przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gruntowych utwardzonych w Kobylance, Zieleniewie, Cisewie i Wielichówku oraz ulepszenie odcinka drogi gruntowej Cisewo-Wielichówko”; W przedmiarze załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są pozycje 5.d1, 9.d2, 17.d3 „Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych – warstwa asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6 cm – z mieszanki mineralno-asfaltowej typu GE (układanej na zimno)”, a w Specyfikacji Technicznej również załączonej do SIWZ jako zakres robót do wykonania Zamawiający określa „... wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm układanej na zimno bez zagęszczenia”;

Ponieważ są to dwie różne technologie, proszę o informację, czy mają być zastosowane obie łącznie? Jeśli tak to proszę uzupełnić specyfikacje techniczne o nawierzchnie typu GE, a w przedmiarze dopisać pozycję i przedmiar na cienkie dywaniki typu Slurry Seal, które układa się gr. 2 cm w dwóch warstwach bez zagęszczenia”.

#### Odpowiedź:

Dla wyjaśnienia i uściślenia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych Zamawiający wyjaśnia technologię w jakiej mają być wykonane roboty:

- 1) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa asfaltowa – warstwa wiążąca – gr. po zagęszczeniu 6 cm.
- 2) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ściernalna gr. 2 cm bez zagęszczenia z mieszanki mineralno-asfaltowej typu Slurry Seal lub równoważne układanej na zimno.

W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia STWiORD o nawierzchnie typu GE, a w przedmiarze przewiduje ujęcie pozycji i przedmiaru na cienkie dywaniki typu Slurry Seal lub równoważne, które układa się gr. 2 cm w dwóch warstwach bez zagęszczenia.

Ponadto Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do opisu przedmiotu zamówienia:

W pkt SIWZ: „3.3. Zamówienie obejmuje roboty w zakresie dróg utwardzanych z dywanikiem asfaltowym w Kobylance – ul. 8-go Marca szer. 4,2 m i długości 639 mb, w Zieleniewie – ul. Boczna szer. 4,5 m i długości 467 mb i na odcinku drogi Cisewo – Wielichówko szer. 3,5 m i długości 616 mb, oraz roboty w zakresie dróg profilowanych i utwardzanych kruszywem na odcinku drogi Cisewo – Wielichówko szer. od 3,5 m do 4,2 m i długości 700 mb + 26 mb na utwardzeniach skrzyżowań z leśnymi drogami gospodarczymi”.

W pkt SIWZ: „3.4. Roboty do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie:

- 1) Droga Cisewo – Wielichówko (odcinek przez las – Cisewo od km 0+000 do 0+700) szer. od 3,5 m do 4,2 m i długości 700 mb + 26 mb na skrzyżowaniach (2674 m<sup>2</sup>) korytowaną, z warstwą odsączającą, profilowaną, utwardzaną kruszywem.
- 2) Droga Cisewo – Wielichówko (odcinek za lasem w kier. zabudowań Wielichówka - od km 0+700 do 1+316) szer. 3,5 m i długości 616 mb (2156 m<sup>2</sup>), profilowana, utwardzana kruszywem i zamknięta nawierzchnią asfaltową, z gruntowymi pobocznymi o szer. na stronę 0,75 m, w tym 0,5 m z gruntowymi pobocznymi ulepszonymi”.

W pkt SIWZ: „3.5. W zakres zamówienia wchodzi następujące roboty: pkt 6) Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa asfaltowa – warstwa wiążąca – gr. po zagęszczeniu 6 cm i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna gr. 2 cm bez zagęszczenia z mieszanki mineralno-asfaltowej typu Slurry Seal układanej na zimno”.

#### **Udzielona odpowiedź wiąże Wykonawców przy przygotowywaniu ofert.**

**UWAGA:** Zamawiający informuje, iż konsekwencją wprowadzonej zmiany jest także zmiana treści Formularza 2.1. do SIWZ (Oferta) oraz zmiana przedmiarów robót.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 26 września 2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie w siedzibie Gminy Kobylanki w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (tj. 26 września 2016 r.) o godzinie 10.15 w POI (Punkt Obsługi Interesanta) w Kobylance przy ulicy Szkolnej 12.

**WÓJT**  
*Mirosław Przysiwiek*

#### Załączniki:

1. Zaktualizowane przedmiary robót,
2. Specyfikacja Techniczna,
3. Szczegółowy opis stanu istniejącego i planowanego do uzyskania na drodze Cisewo – Wielichówko,
4. Nowy wzór Formularza 2.1. do SIWZ (zaktualizowany wzór formularza oferty).