

IK.271.2.2015.LS

**Strona internetowa BIP,
Tablica ogłoszeń UG Kobylanka**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot „Wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym (frezem) w ciągu drogi Zieleniewo - Miedwiecko”.

**Odpowiedź na pytanie do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie złożone pisemnie w dniu 16.07.2015 r.

Pytanie:

1. Zamawiający określa zakres zamówienia: „na wykonanej nawierzchni z frezy asfaltowej wykonanie dwukrotnego skropienia całości jezdni przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 3,2 kg/m², wraz z posypką grysem o średnicy 5-8 mm lub innym materiałem wypełniającym i uszorstniającym nawierzchnię”.

Czy Zamawiający ma na myśli podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi frakcji 5/8 i 2/5 mm?

Odpowiedź:

Ad. 1. Tak. Zamawiający ma na myśli podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Frakcja gysu kamiennego powinna spełniać warunki uszorstnienia nawierzchni drogi asfaltowej. Zastosowana emulsja (w tym jej ilość) i kruszywa nie mogą powodować odrywania ziaren kruszywa w trakcie eksploatacji drogi.

Dla uściślenia rodzaju zastosowanej górnej warstwy nawierzchni drogowej, której warstwa ściernalna jest wykonana z destruktu asfaltowego (frezu) Zamawiający przywołuje zapisy SIWZ:

- 1) Zgodnie z pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: pkt 3. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, poparte doświadczeniem, w oparciu o normy i aprobaty techniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Uproszczonym projekcie technicznym stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).
- 2) Zgodnie z Uproszczonym projektem technicznym w pkt 5.3 Przedmiot zamówienia lit. d) na wykonanej nawierzchni z frezy asfaltowej wykonanie dwukrotnego skropienia całości jezdni przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 3,2 kg/m², wraz z posypką grysem o średnicy 5-8 mm lub innym materiałem wypełniającym i uszorstniającym nawierzchnię.
- 3) Zgodnie z Uproszczonym projektem technicznym w pkt 5.4 Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia lit. b) Cena wykonania 1 m² nawierzchni z destruktu

asfaltowego obejmuje m.in.: - skropienie warstwy nawierzchni wykonanej z frezy emulsją asfaltową.

Udzielona odpowiedź wiąże Wykonawców przy przygotowywaniu ofert.

WÓJT
[Signature]
Mirosław Przystała