


WLZ	NS	NCp	NSAP1	NSAP2	NSSw1	NPD	ND	---	NW1	W2	W3	W4	W5	rezerva	rezerva
zasłanie	świetlik	cent.przyzy	centra	sygnalizator	szafka	szafa PD	zasilacz	sterowanie	wentylacja	wentylacja	wentylacja	wentylacja	wentylacja	---	---
---	w/g DTR	w/g DTR	p.poz	p.poz	SSwN	Rack	domofon	---	automatyka	WC	WC	WC	WC	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
YDYp 5x6	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YLY 5x2,5	YLY 5x1,5	YLY 5x1,5	YLY 5x1,5	YLY 5x1,5	YLY 5x1,5	---	---
					0,1kW	1kW	1kW							---	---



WLZ	technologia	R2-K
zasilanie	kořtownia	kořtownia
----	gazex	rozdzialnia
----	----	----
----	----	----
YDYp 5x6	YDY 3x1	YDYp5x6

WLZ	tehnologia	tehnologia	OS	G1
zaslani	kotlovna	kotlovna	osvietlenie	griazda
---	---		kotlovna	oglas
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
YDYp 5x6	OWY 3x2,5	OWY 3x2,5	YDY 4x1,5	YDY 3x2,5